

д) система передачи извещений о пожаре - обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и

(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования - проводилась

Вывод - на основании технического отчета, Лицензия №:2905. 79-1 (протокол от «25»июня 2020г. №180, 180/1,180/2,180/3,180/4), выданного ИП «Переверза» - соответствует нормам.

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки (выявлены, не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

Потребность:

- системой (ФЭС), противопожарные двери на путях эвакуации;

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации – проведены;

Отопление помещений и объектов организации осуществляется -теплоцентрально,

удовлетворительное.

(указать характер отопительной системы (теплоцентрально, котельная, печное) состояние

удовлетворительное, неудовлетворительное). Опрессовка отопительной системы - проведена,

(проведена, не проведена)

акт готовности системы теплоснабжения потребителя от июля 2020г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет – естественной вентиляции, вентиляция в целом по саду

осуществляется естественным способом через проветривание.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена в

бассейне и на пищеблоке (акт выполненных работ № 72/1 от 30.04.2020г.)

14. Водоснабжение (холодная вода) образовательной организации осуществляется

централизованно.

15. Канализация - централизованно.

Потребность: ПСД на замена (монтаж) наружных сетей холодного водоснабжения по новой траектории на территории учреждения.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №38 «Дельфин» - Центр развития города Евпатории Республики Крым»

(полное наименование организации)

к новому 2020- 2021 учебному году готово.

(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приёмки

1. В ходе проведения приёмки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приёмки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приёмки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

Начальник
управления образования администрации
города Евпатории Республики Крым



В.И.Жеребец

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель начальника
управления образования администрации
города Евпатории Республики Крым

Н.С.Антух

Секретарь комиссии:

Заведующий сектором сопровождения
организации безопасности, охраны труда,
кадровой работы муниципального казенного
учреждения «Центр обеспечения деятельности
муниципальных образовательных организаций»

Е.С. Шкадюк

Члены комиссии:

Старший инспектор ОПДН ОУУП и ПДН
ОМВД России по г. Евпатории
- майор полиции

Т.А. Абдуллаев

Начальник ОНД по г. Евпатории
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Республике Крым
- подполковник внутренней службы



А.А. Антонов

Представитель отдела в г. Евпатория
УФСБ России по Республике Крым
и городу Севастополю

Р.Ю. Горшков

Заведующий сектором общего и
дополнительного образования
и воспитательной работы управления
образования администрации города
Евпатории Республики Крым

Е.И. Завьялова

Председатель Евпаторийской городской
организации профсоюза работников
народного образования и
науки Российской Федерации



Г.Я. Кучерова

Начальник отдела материально-технического
обеспечения, эксплуатации зданий, организации
безопасности, охраны труда, кадровой работы
муниципального казенного учреждения «Центр
обеспечения деятельности муниципальных
образовательных организаций»

А.А. Сниховская

Заведующий сектором дошкольного
образования и организационной работы
управления образования администрации
города Евпатории Республики Крым

Е.В. Тищенко

[Faint, illegible text from the reverse side of the page, including names and titles.]

[Handwritten notes or signatures in red ink at the bottom right corner.]